ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА"
ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Центар-Оператива-Одељење за испитивање и атестирање производа
П.Фах 522, 11001 БЕОГРАД, Тел/ Факс 011 644-7382, Тел. 011 3408-767

УВЕРЕЊЕ О КВАЛИТЕТУ
CERTIFICATE

Бр. 17/23
N°

Производ *Product*	**Rebrasta elektroinstalaciona cev**
Тип *Type*	**BESHALOGENA KBCR**
Стандард *Standard*	**Proizvođačka specifikacija**
Технички подаци *Technical data*	**Nazivna veličina(mm): 16/11, 20/14, 20/16, 25/18, 32/24, 36/29, 40/32, 50/40, 63/50** **Materijal: HDPE Hiplex 5502 Boja: siva**
Произвођач *Manufacturer*	**Kabellajt d.o.o.** **Italijanska 31, 35220 Kočino selo-Jagodina**
Датум производње *Date of production*	**2023. godina**
Подносилац захтева *Applicant*	**Kabellajt d.o.o.** **Italijanska 31, 35220 Kočino selo-Jagodina**
Број извештаја о испитивању *Number of Test Report*	**INC0123020IS**
Рок важења Уверења *Certificate validity*	**do 2024.06.28.**

Овим се потврђује да карактеристике производа одговарају захтевима следећих стандарда и прописа
It is certified hereby that the products characteristics are in conformity with the following standards and regulations
SRPS EN 60754-2:2014+A1:2020 (Određivanje kiselosti (merenjem pH) i provodnosti rastvora gasova oslobođenih pri sagorevanju materijala).

Датум
Date **2023.06.28.**

ИНСТИТУТ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ · УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ · ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ "ВИНЧА" · БЕОГРАД - ВИНЧА
"ВИНЧА"
XXX

Потпис овлашћеног лица
Signed by authorized person